



1. В местах установки наружных блоков кондиционера собственник должен дополнительно установить фиксатор створки балконного остекления.
2. Смотреть совместно с планами отделочных работ.
3. Не допускать открытые участки трубопровода на фасаде.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
 ☒ - наружный блок кондиционера  
 - - - - дренаж

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА ДРЕНАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ:  
 Вариант N1:  
 -отвод дренажа в канализационный стояк (см. чертеж)  
 Вариант N2:  
 -отвод дренажа в контейнер, установленный непосредственно у наружного блока

В соответствии с внутренними стандартами ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс", с целью соблюдения требований Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 01.12.2015 г. N3517 "Об утверждении Требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений" установка блоков кондиционеров на фасадах здания не предусматривается.  
 Установка блоков регламентирована в пределах объема летних помещений (балконов и лоджий) с обязательным открытием одной или нескольких створок конструкции наружного остекления на период работы кондиционера.

АПУ.052-АР.К					
Застройка по ул.Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г.Екатеринбурга (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Серкова			<i>Серкова</i>	06.12.19
Проверил	Бушуева			<i>Бушуева</i>	06.12.19
ГАП	Бушуева			<i>Бушуева</i>	06.12.19
Схема установки наружных блоков кондиционеров					
Стация	Лист	Листов			
Р	2				
5-этажный двухсекционный жилой дом					
АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС					

СОГЛАСОВАНО	
Изнач. инв. N	
Подпись и дата	
Изнач. подл.	