



Примечание

Электроснабжение квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное кабелем ВВГнгLS 3x10.

Сети проложить прободом ПВ в винилпластиковых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнгLS по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.

В квартирах высота установки от уровня чистого пола

- выключатели – 1000 мм;
- штупсельные розетки кухни и сан.узлов – 1000 мм;
- штупсельные розетки комнат – 300 мм;
- настенный патрон (△) – 2300 мм;

На прикладках квартирных щитов выключатели и розетки установить на одном уровне всех выключателей и розеток квартиры.

Или № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

АПУ2-148-1Б.6-02-ЭЛ				
Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Жилой дом 2 этап строительства Секция 6			Стадия	Лист
			Р	18
Гл. спец	Гонтаренко		11.16	
Провер.	Завьялова		11.16	
Разраб.	Губаинова		11.16	
План 11-14 этаж. Расположение сетей электрооборудования квартир.				ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"
Формат А2				