



Примечание

Электроснабжение квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное кабелем ВВГнгLS 3х10.

Сети проложить кабелем ПВ в винилпластовых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнгLS по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.

В квартирах высота установки от уровня чистого пола выключатели - 1000 мм; штепсельные розетки кухни и сан.узлов - 1000 мм; штепсельные розетки комнат - 300 мм; настенный патрон (Δ) - 2300 мм;

На прикладках квартирных щитов выключатели и розетки установить на одном уровне всех выключателей и розеток квартиры.

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

АПУ2-148-1Б.6-02-ЭЛ						
Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Жилой дом 2 этап строительства Секция 6				Стандия Р	Лист 16	Листов
Гл. спец	Гонтаренко	<i>[Signature]</i>	11.16	План 1 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир.  ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"		
Провер.	Завьялова	<i>[Signature]</i>	11.16			
Разраб.	Губаишова	<i>[Signature]</i>	11.16			