



**Примечание**

Эл.питание квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное кабелем ВВГнгLS 3x10.

Сети проложить кабелем ПВ в винилпластовых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнгLS по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.

В квартирах высота установки от уровня чистого пола выключатели – 1000 мм; штепсельные розетки кухни и сан.узлов – 1000 мм; штепсельные розетки комнат – 300 мм; настенный патрон (△) – 2300 мм;

На прикладках квартирных щитов выключатели и розетки установить на одном уровне всех выключателей и розеток квартиры.

Иные № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

						АПВ2-148-1Б.6-02-ЭЛ			
						Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой дом 2 этап строительства Секция 6	Стадия Р	Лист 17	Листов
Гл. спец	Гонтаренко				11.16	План 2-10 этажа Расположение сетей электрооборудования квартир.	ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"		
Провер.	Завьялова				11.16				
Разраб.	Губашова				11.16				