



Примечания:
 1. В указанных местах установить приточные клапаны в верхний импост открываемой створки окна или балконной двери;
 2. В вентканалах 8 этажа и переточных отверстиях 8,10 этажей установить решетки ВР120х200(н), в вентканалах 10 этажа установить бытовые вентиляторы В5.

АПУ2-53-03-02-0В							
1	2	-	55-17	15.03.17			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал	Явуткин				30.08.16		
Проверил	Ашхмин				30.08.16		
Гл. спец.	Ашхмин				30.08.16		
Н. контр.	Кармазина				30.08.16		
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в квартале ул.Московская-Островского-Айвазовского в Ленинском районе г.Екатеринбурга					Стация	Лист	Листов
Жилой дом №3 с офисными помещениями 2 пусковой комплекс					Р	9	
План 8,10 этажей					340 "Корпорация "Атомстройкомплекс"		
ФОРМАТ А3х3							

СОГ ЛАСОВАНО
Имя, Н. подл. Подпись и дата