



Экспликация помещений квартир

| Номер помещения | Наименование      | Площадь, м <sup>2</sup> | Кат. помещения |
|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1               | Спальня           | 140.45                  |                |
| 2               | Кухня             | 87.13                   |                |
| 3               | Ванная            | 22.96                   |                |
| 4               | Гардеробная       | 2.99                    |                |
| 4               | Санузел с душевой | 4.01                    |                |
| 5               | Прихожая          | 39.11                   |                |
| 6               | Санузел с душевой | 3.67                    |                |
| 7               | Гардеробная       | 8.50                    |                |
| 8               | Лоджия            | 15.41                   |                |
| 9               | Балкон            | 3.74                    |                |
| Итого           |                   | 327.97                  |                |

Экспликация общедомовых помещений

| Номер помещения | Наименование          | Площадь, м <sup>2</sup> | Кат. помещения |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 14              | Лестничная клетка     | 25.08                   |                |
| 15              | Межквартирный коридор | 23.68                   |                |
| Итого           |                       | 48.76                   |                |

Примечание.

1. Все подводы к приборам отопления "Rigo" выполнять трубой металлопластиковой "MLC Уролог" φ16x2,0 мм.
2. В квартирах всю трубу металлопластиковую прокладывать в гофротрубе; трубу, проложенную в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, прокладывать в теплоизоляции Super Protect толщиной 9 мм.
3. Всю арматуру установленную в системах отопления см. на схемах соответствующих систем.
4. Для защиты трубопроводов, проложенных в полу, в дверном проеме (внутриквартирные двери) установить швеллер 8.

| АПУ.087-04В-0В  |         |          |                                    |          |       |
|---|---------|----------|------------------------------------|----------|-------|
| Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, многоуровневой автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией в квартале улиц Ползунова - Замятина - Даниловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе в г.Екатеринбурга. 2 очередь строительства. |         |          |                                    |          |       |
| Изм.  | Кол.уч. | Лист     | № док.                             | Подп.    | Дата  |
| Разраб.   |         | Рогожина |                                    | Рогожина | 03.22 |
| Проверил  |         | Рогожина |                                    | Рогожина | 03.22 |
| Нач. отдела   |         | Пашаева  |                                    | Пашаева  | 03.22 |
| Н. контр.   |         | Ташлыков |                                    | Ташлыков | 03.22 |
| 9-этажная жилая секция №4В  |         |          | Р                                  | 7        |       |
| План 5 этажа. Отопление   |         |          | АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" |          |       |

|                     |                |                       |                |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Инв. № подл.        | Взам. инв. №   | Подп. и дата          | Согласовано    |
| АР                  | ВК             | Терехова<br>Алексеева | 03.22<br>03.22 |
| Каткова<br>Бородина | 03.22<br>03.22 | ЭП<br>СС              | 03.22<br>03.22 |