



CV11-300-400  
Настр. 1  
(на ножках)

CV21S-500-600  
Настр. 2  
CV33-300-500  
Настр. 2  
(на ножках)

**Примечания:**

1. В указанных местах установить приточные клапаны в верхний импост открываемой створки окна или балконной двери.
2. В вентканалах установить регулируемые решетки 1515 РРП.
3. Для прокладки Ст23 в перекрытии просверлить отверстия Ø200мм в количестве 2шт. Для прокладки Ст25 и Ст26 в перекрытии просверлить отверстия Ø50мм в количестве 4шт. Привязку отверстий уточнить по месту.
4. Точные привязки отверстий смотреть в проектах АР и КЖ.
5. В местах пересечения трубопроводов отопления между собой выполнить шптры 400x200x30(н) в количестве 50шт. Привязку шптры уточнить по месту.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
			50-15	<i>Яковлева</i>	30.11.16
Разработал	Яковлева			<i>Яковлева</i>	30.11.16
Проверил	Ашхмин			<i>Ашхмин</i>	30.11.16
Гл. спец.	Ашхмин			<i>Ашхмин</i>	30.11.16
Н. контр.	Кармазина			<i>Кармазина</i>	30.11.16

**АПУ2148-15.6-02-0В**

Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург

Жилой дом 2этап строительства Секция 6	Стация	Лист	Листов
	Р	6	

3АО  
"Корпорация  
"Атомстройкомплекс"