


| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |
| АР | АР | АР | АР |
| БК | БК | БК | БК |
| Проектировщик | Проектировщик | Проектировщик | Проектировщик |
| Алексеев | Алексеев | Алексеев | Алексеев |
| 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |
| СС | СС | СС | СС |
| Бородина | Бородина | Бородина | Бородина |
| 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |



Экспликация помещений квартир

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Спальня | 199.67 | |
| 2 | Общая комната с зоной кухни | 30.80 | |
| 3 | Кухня | 125.18 | |
| 3 | Общая комната с зоной кухни | 17.55 | |
| 4 | Ванная | 43.87 | |
| 5 | Санузел с душевой | 11.19 | |
| 6 | Прихожая | 79.74 | |
| 7 | Постирочная | 7.34 | |
| 9 | Лоджия | 20.84 | |
| 10 | Балкон | 2.51 | |
| Итого | | 538.69 | |

Экспликация общедомовых помещений

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 11 | Межквартирный коридор | 60.17 | |
| 12 | Лестничная клетка | 25.95 | |
| Итого | | 86.12 | |

- Примечание.
- В квартирах все воздуховоды выполнены из стали оцинкованной ГОСТ 14918-2020.
 - Все воздуховоды, проложенные в межквартирном коридоре до квартиры выполнены диаметры 160 мм из стали оцинкованной ГОСТ 14918-2020 (класс герметичности "В") с нанесением огнезащитного покрытия EI 30.
 - На каждом ответвлении от стояка системы вентиляции систем В1, В2 к квартире (в межквартирном коридоре) установлены:
 - регулятор постоянного расхода RDR-160/100-180;
 - шумоглушитель ГТК-160-600-ОЦ, -Р.Р.
 - Для перетока воздуха из постирочной в сан.узел установлены решетки вентиляционные регулируемые PP200x100(н) мм.

| АПУ.087-04А-0В | | | | | |
|---|----------|--------|------------------------------------|-----------------|-------|
| Изм. | Кол.ч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| 2 | 1 | Зам. | 57-22 | <i>Рогожина</i> | 06.22 |
| 1 | 3 | Зам. | 57-22 | <i>Рогожина</i> | 02.22 |
| Разраб. | Рогожина | | | <i>Рогожина</i> | 12.21 |
| Проверил | Пашаева | | | <i>Пашаева</i> | 12.21 |
| Нач. отдела | Пашаева | | | <i>Пашаева</i> | 12.21 |
| Н. контр. | Ташлыков | | | <i>Ташлыков</i> | 12.21 |
| Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, многоуровневой автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией в квартале улиц Ползунова - Замятина - Даниловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург. 2 очередь строительства. | | | | | |
| 8-этажная жилая блок-секция №4А | | | | | |
| План 7 этажа. Вентиляция | | | | | |
| Стация | Лист | Листов | АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | | |
| Р | 12 | | Формат | | |