



Примечание

Электроснабжение квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное кабелем ВВГнгLS 3х10.

Сети проложить кабелем ПВ в винилпластиковых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнгLS по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.

В квартирах высота установки от уровня чистого пола:

- выключатели - 1000 мм;
- штепсельные розетки кухни и сан.узлов - 1000 мм;
- штепсельные розетки комнат - 300 мм;
- настенный патрон (△) - 2300 мм;

На прикладках квартирных щитов выключатели и розетки установить на одном уровне всех выключателей и розеток квартиры.

Имя, № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

						АПТ2-148-1Б.6-02-ЭЛ				
						Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой дом 2 этап строительства Секция 6		Стадия	Лист	Листов
								Р	19	
Гл. спец	Гонтаренко				11.16	План 15,16 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир.		ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"		
Провер.	Завьялова				11.16					
Разраб.	Губашова				11.16					