№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-800 Q=840Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1100 Q=1150Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=1040Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-900 Q=1030Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1100 Q=1150Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-7	Universal 22-500-1100 Q=1130Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-7	Universal 22-500-1100 Q=1140Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=1015Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-500 Q=435Bm	1.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1100 Q=1100Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1400 Q=1395Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=985Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=1000Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=1080Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=1080Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-900 Q=960Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-900 Q=990Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1200 Q=1275Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-900 Q=960Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=970Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1200 Q=1180Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=1110Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-900 Q=1020Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1100 Q=1130Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1100 Q=1180Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-900 Q=845Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-900 Q=845Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-800 Q=810Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-700 Q=720Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-700 Q=720Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-700 Q=770Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-700 Q=820Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
6-24	Universal 22-500-1000 Q=970Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
8-24	Universal 22-500-1000 Q=1170Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
8-24	Universal 22-500-1100 Q=1140Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-900 Q=960Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1215Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1235Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1235Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1215Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1400Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1220Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-500 Q=492Bm	1.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1148Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1148Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1240Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1400 Q=1405Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1265Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1045Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1000 Q=1030Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1000 Q=1140Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1195Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1270Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1240Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1275Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1115Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1400 Q=1250Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1310Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1200 Q=1305Bm	3.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1105Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1220Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1010Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1010Bm	3

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-900 Q=875Bm	2

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1000 Q=965Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-800 Q=807Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-800 Q=808Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-900 Q=965Bm	2.5

№ эт.	Обозн. прибора	n
25	Universal 22-500-1100 Q=1120Bm	3

Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен;
2. В квартирах трубы проложить в гофре; В МОП Energoflex Super Protect 9мм;
3. Увязку трубопроводов отопления и водоснабжения выполнить в совместной коллекторной нише. Исключить пересечки в МОП.
4. Отопление 1 зоны жилых помещений с 2 по 13 этаж(С01) - Т1.1; Т2.1;
5. Отопление 2 зоны жилых помещений с 14 по 25 этаж(С02) - Т1.2; Т2.2.

						02-03-20 - ОВ1	
1	-	Зам.	751-20		10.20	Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Чайковского в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Корректировка.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Архипов			10.20	7-25-этажный двухсекционный жилой дом. Секция 1.	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Проверил		Косолапова			10.20		
Н.контроль		Боровинских			10.20	Отопление. План 6-25 этажа	ООО "АЛЬТЕК ПРОЕКТИРОВАНИЕ"

Согласовано | Согласовано | Разработал | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А1А