



Условные обозначения:

■ - рекомендуемые места установки наружных блоков кондиционеров

1. Лист с местами возможной установки наружных блоков кондиционеров выдается для ТСЖ.
2. При размещении наружных блоков кондиционеров в местах, отличных от указанных, решение согласовать с проектировщиками. Места прохода в наружных монолитных железобетонных стенах в обязательном порядке согласовывать с проектной организацией.
3. Наружные блоки кондиционеров установить на 100 мм ниже оконного проема, оси наружных блоков располагать строго по центру оконных проемов.

				АПУ2-141-02-01;02-AP		
				Жилые дома со встроенным дошкольным образовательным учреждением, подземной автостоянкой в границах улиц Аптекарская - Ферганская - Аэрономическая в Чкаловском районе г. Екатеринбурга		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Прок.	Подпись	Дата	Стация
г.АП	Ширяева				03.16	Р
Н.контр.	Рыжова					
Зав. гр.	Яковенко					
Разраб.	Белозерова					
				Жилой дом №2		Лист
				Схема установки наружных блоков кондиционеров		Листов
						340
						"Атомстройкомплекс"
						Формат А1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.