



Примечания  
 1. В указанных местах установить притонные клапаны в верхний импост открываемой створки окна или балконной двери.  
 2. В переточных отверстиях установить решетки ВР120х200(н), в вентканалах установить бытовые вентиляторы В5.

АПУ2-53-03-02-0В					
1	2	-	55-17	15.03.17	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в квартале ул.Московская-Остробского-Айвазовского в Ленинском районе г.Екатеринбурга
Разработал	Явуткин			30.08.16	Жилой дом №3 с офисными помещениями. 2 пусковой комплекс
Проверил	Ашихмин			30.08.16	
Гл. спец.	Ашихмин			30.08.16	
Н. контр.	Кармазина			30.08.16	План 9 этажа
				340	"Корпорация "Атомстройкомплекс"
				ФОРМАТ А3х3	

Инв. N подл. Подпись и дата  
 Возм. инв. N  
 СД ЛАСОВАНО