



СОГ ЛАСОВАНО
 ИМВ. N ПОДЛ. Подпись и дата
 Взам. инв. N

- Примечания**
1. В указанных местах установить приточные клапаны в верхний шпост открываемой створки окна или балконной двери.
 2. В вентканалах установить регулируемые решетки 1515 РРП1.
 3. Для прокладки Ст23 в перекрытии просверлить отверстия Ø200мм в количестве 2шт. Для прокладки Ст25 и Ст26 в перекрытии просверлить отверстия Ø50мм в количестве 4шт. Привязку отверстий уточнить по месту.
 4. Точные привязки отверстий смотреть в проектах АР и КК.
 5. В местах пересечения трубопроводов отопления между собой выполнить штробы 400x200x30(н) в количестве 50шт. Привязку штроб уточнить по месту.

АПУ2148-1Б.6-02-0В					
Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург					
Изм.	Кодч.	Лист	И'док	Подпись	Дата
Разработал	Яковлева			<i>Яковлева</i>	30.11.16
Проверил	Ашихмин			<i>Ашихмин</i>	30.11.16
Гл. спец.	Ашихмин			<i>Ашихмин</i>	30.11.16
Н. контр.	Кармазина			<i>Кармазина</i>	30.11.16
Жилой дом 2этап строительства Секция 6					
Стация	Лист	Листов			
Р	5				
План 4 этажа					
3АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"					