



Экспликация помещений квартир

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Спальня	134.50	
2	Кухня	86.37	
3	Ванная	23.07	
4	Гардеробная	2.99	
4	Санузел с душевой	4.01	
5	Прихожая	45.05	
6	Санузел с душевой	3.67	
7	Гардеробная	8.56	
8	Лоджия	15.33	
Итого		323.55	

Примечание.

1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "MLC Уропол" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
2. В квартирах всю трубу металлопластиковую прокладывать в гофротрубе; трубу, проложенную в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, прокладывать в теплоизоляции Super Protect толщиной 9 мм.
3. Вся арматура установленную в системах отопления см. на схемах соответствующих систем.
4. Для защиты трубопроводов, проложенных в полу, в дверном проеме (внутриквартирные двери) установить швеллер 8.

АПУ.087-04В-ОВ

Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, многоуровневой автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией в квартале улиц Ползунова - Замятина - Даниловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе в г.Екатеринбурга. 2 очередь строительства.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	9-этажная жилая секция №4В	Р	Лист	Листов
Разраб.					03.22				
Проверил					03.22				
Нач. отдела					03.22				
Н. контр.					03.22				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано
АР	03.22	ЭП	03.22
БК	03.22	СС	03.22
Терехова	Каткова	Бородина	
Алексеев			