



- Примечание.
1. Все подводы к приборам отопления "Ригато" выполнять трубой металлопластиковой "MLC Уропаго"  $\phi 16 \times 2,0$  мм.
  2. В квартирах всю трубу металлопластиковую прокладывать в гофротрубе, трубу, проложенную в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, прокладывать в теплоизоляции Super Protect толщиной 9 мм.
  3. Все арматуры устанавливать в системах отопления см. на схемах соответствующих систем.
  4. Для защиты трубопроводов, проложенных в полу, в дверном проеме (внутриквартирные двери) установить швеллер  $\phi 8$ .
  5. Расположение неподвижных опор системы отопления №4 см. на разрезе 1-1 (лист 6).

**Экспликация помещений квартир 3 этажа**

Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещения
1	Спальня	219.11	
2	Кухня	156.50	
3	Ванная	35.81	
4	Санузел с душевой	17.00	
5	Прихожая	58.89	
6	Гардеробная	2.19	
7	Коридор	17.42	
8	Лоджия	21.45	
Итого		528.37	

**Экспликация помещений квартир 5 этажа**

Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещения
1	Спальня	219.11	
2	Кухня	156.50	
3	Ванная	32.10	
4	Санузел с душевой	20.71	
5	Прихожая	58.89	
6	Гардеробная	2.19	
7	Коридор	17.42	
8	Лоджия	21.45	
Итого		528.37	

**Экспликация общедомовых помещений**

Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещения
9	Межквартирный коридор	43.40	
10	Лестничная клетка	25.32	
Итого		68.72	

**АПУ.087-04Б-ОВ**

Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, многоразовой автоматикой и встроенной трансформаторной подстанцией в квартале улиц Ползунова - Занятия - Даниловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга. 2 очередь строительства			
Изм. Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разработ.	Рогожина	Рогожина	01.22
Проверил	Пашаева	Пашаева	01.22
Нач. отдела	Пашаева	Пашаева	01.22
Н. контр.	Ташлыков	Ташлыков	01.22
9-этажная жилая секция №4Б		Ставля	Лист
План 3, 5 этажа. Отопление		Р	6
АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"		Листов	

Составлено: Косолапова Ксения Владимировна  
 Терпилова Александра  
 Взам. инв. №: АР, БК  
 Подп. и дата: / /  
 Инв. № подл.: