



Примечание  
 Эл.питание кабинеты предусматривать от шпота этажного до кабинета открыто  
 за подвесным потолком. Питание кабинетов предусмотрено отдельными  
 кабелями ВВГнг-LS 3х10.  
 Сети проложить кабелем ПВ в бумажных трубах в монолитных конструкциях  
 перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг-LS по перегородкам в шпотах  
 под слоем штукатурки.  
 В квартирах высота установки от уровня чистого пола  
 выключатели - 1000 мм;  
 штепсельные розетки кухни и санузлов - 1000 мм;  
 штепсельные розетки коридор - 300 мм.  
 настенный патрон (Δ) - 2300 мм.  
 На прикладках кабинетных шпотов выключатели и розетки устанавливать  
 на одном уровне всех выключателей и розеток кабинеты.

Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения, проектируемый для размещения объектов размещения туристов, расположенный по ул. Гастелло в мкр. Исконный район г. Екатеринбург		АПУЭ-148-1А.3-01-ЭЛ	
1	Экз.	75-16	01.16
1	Лист	28	Листов
Жилой дом 1А		Стандарт	Лист
1 этаж строительная		Р	14
3 этаж		Листов	
Гл. инж.	Гончаренко	01.16	01.16
Проект.	Завьялова	01.16	01.16
Разработ.	Губашова	01.16	01.16
План 2 этажа. Расположение сетей электроснабжения квартир.		3АО "Корпорация "Атлантстройкомплекс"	
Формат 3:А3			



