



1. Привязки и высоты установки розеток и коробок устанавливаемых в монолитных стенах на планах не указываются (см. раздел КЖ.ЭП). Для остальных розеток – см. указания на плане.

2. Высота установки розеток от уровня чистого пола:

–розеток в обеденной зоне кухонь, коридорах и комнатах (гр. N3.2 и N2) – 0,3м;

–розеток в кухнях для вытяжки (гр. N3.1) – 2,3м;

–розеток в кухнях над кухонным фронтом (гр. N3) – 1,05м;

–кнопок звонковых (гр. N2) – 1,4м.

3. В прихожей предусмотрена установка блока розеток (гр. N2), см. лист 25:

4. Привязки звонковых кнопок выполнить на расстоянии 100мм от края дверного проема. Через данную кнопку запитать розетку для звонка N2.2 (см. лист 25)

5. Все ответвления должны выполняться только в разветвительных коробках

6. Прокладку кабелей выполнить:

–по монолитным стенам – скрыто, в каналах ЭЛ.КЖ;

–в стяжке пола – скрыто, в гофротрубе Дн25;

–по немонолитным стенам – скрыто, в штрабе под слоем штукатурки в гофротрубе Дн25.
- Штрабление монолитных стен и перекрытий проектом не предусмотрено!
- – Коробка разветвительная в стене

– ПРОЛОЖИТЬ В ТРУБЕ В МОНОЛИТЕ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

– ПРОЛОЖИТЬ В ТРУБЕ В СТЯЖКЕ ПОЛА (бытовые розетки комнат и кухонь)

– ПРОЛОЖИТЬ ПО СТЕНЕ ПОД ШТУКАТУРКУ (питание кнопки звонка)

– ПРОЛОЖИТЬ ПО СТЕНЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЛИ В ШТРАБЕ ПОД ЗАТИРКУ (бытовые розетки кухонь)
- | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------|------|-------------|-------|--|---|--------|------|-----------|
| | | | | | | | 19.ПФ.29-ЭП | | | |
| | | | | | | | Жилой дом по улице Отто Шмидта, 44 в г. Екатеринбург. | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | Ндок | Подпись | Дата | | 1 этаж. План расположения розеточных сетей квартир | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Ворошилова | | Ворошилова | 09.20 | | | Р | 28 | |
| Разработ. | | Абагаева | | Абагаева | 09.20 | | | | | |
| Проверил | | Князев С.Б. | | Князев С.Б. | 09.20 | | | | | |
| | | | | | | | ВОСТОКПРОЕКТ ©
г.Екатеринбург | | | Формат А2 |